



**INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 022 631 87 88, fax:022 632 66 81

Dr Piotr Lipkowski
Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Warszawa, dnia 10.11.2011

Znak: ZP-2403-6/11

Dnia 9.11.2011 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie sprzeczności wykonania prac pomiędzy opisem technicznym w SIWZ pkt.3, a przedmiarami robót . Wg. opisu w SIWZ obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy ocynkowanej, natomiast w pozycjach przedmiaru robót ujęte są obróbki z blachy tytanowo-cynkowej . Powyższe ma duży wpływ na cenę oferty.”

Obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej.

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
d/s Ogólnych

dr Piotr Lipkowski