



**INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 022 631 87 88, fax:022 632 66 81

dr Piotr Lipkowski
Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Warszawa, dnia 30.11.2017r.

Znak sprawy: **ZP-2401-3/17**

Dnia 30.11.2017r do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie: Proszę o podanie jakiego typu mają być wentylatory-wydajność, średnice przyłącza, czy mają być chemoodporne itd. Jakies zdjęcie poglądowe dachu gdzie się znajdują wentylatory.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż parametry dostarczanych wentylatorów określa pkt.1.4.2 zał. nr 1 do SIWZ.

Istniejące wentylatory są różnych typów z napędami elektrycznymi silnikami 3-fazowymi, zainstalowane na poddaszu budynku.

Dla przykładu Zamawiający zamieszcza zdjęcie z istniejącym wentylatorem.

(oryginalny plik do pobrania ze strony).

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
ds Ogólnych

dr Piotr Lipkowski